

R2年度 管理型処分場

水質検査の実施状況と措置 [規十二条の七の二 八ニ及びホ、規十二条の七の五 七ニ及びホ]

地下水 上流

採取場所 上流井戸

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4月3日	5月13日	6月5日	7月2日	8月6日	9月7日	10月2日	11月6日				
検査結果が得られた日	4月9日	5月20日	6月17日	7月14日	8月25日	9月17日	10月16日	11月20日				
電気伝導率	38	38	39	39	39	38	38	38				
塩化物イオン	28	28	28	28	27	28	28	28				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※												

※必要な処置を講じた場合は別紙に記載する。

地下水 下流

採取場所 下流井戸

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4月3日	5月13日	6月5日	7月2日	8月6日	9月7日	10月2日	11月6日				
検査結果が得られた日	4月9日	5月20日	6月17日	7月14日	8月25日	9月17日	10月16日	11月20日				
電気伝導率	17	17	17	17	17	17	18	17				
塩化物イオン	9.1	9.3	8.9	9.2	9.8	9.5	12	10				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※												

※必要な処置を講じた場合は別紙に記載する。

放流水

採取場所 排水処理施設

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4月3日	5月13日	6月5日	7月2日	8月6日	9月7日	9月7日	11月6日				
検査結果が得られた日	4月9日	5月20日	6月17日	7月14日	8月25日	9月17日	9月17日	11月20日				
水素イオン濃度	7.1	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5				
生物化学的酸素要求量	<0.5	0.9	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
化学的酸素要求量	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	<0.5	0.6	1.5				
浮遊物質	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1				
窒素含有量	14	14	16	16	16	16	17	16				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
必要な措置を講じた年月日とその内容												

※必要な処置を講じた場合は別紙に記載する。

※放流水は、焼却施設の冷却設備にて使用しているため、場外には排出しておりません。

施設の点検[規十二条の七の二 八 ロ,ハ,ヘ,ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ,ハ,ヘ,ト及びチ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
擁壁等						
点検日	4月25日	5月30日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日
異常の有無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	4/4 草刈実施	5/9 草刈実施				9/28 草刈実施
遮水工						
点検日	4月25日	5月30日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日
異常の有無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	4/4 草刈実施	5/9 草刈実施				9/28 草刈実施
浸出液処理施設						
点検日	4月25日	5月30日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日
異常の有無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	4/4 草刈実施	5/9 草刈実施				9/28 草刈実施

※防凍措置等に関しては、凍結損壊の恐れのある個所はありません。

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等						
点検日	10月31日	11月30日				
異常の有無	無	無				
必要な措置を講じた年月日とその内容	10/3 草刈実施	11/14 草刈実施				
遮水工						
点検日	10月31日	11月30日				
異常の有無	無	無				
必要な措置を講じた年月日とその内容	10/3 草刈実施	11/14 草刈実施				
浸出液処理施設						
点検日	10月31日	11月30日				
異常の有無	無	無				
必要な措置を講じた年月日とその内容	10/3 草刈実施	11/14 草刈実施				

※防凍措置等に関しては、凍結損壊の恐れのある個所はありません。

